



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu/Compartiment achizitii publice

Nr. 6298 din 18.02.2022

CLARIFICĂRI 1

Referitor la Anuntul publicitar nr. ADV1270903 din data dfe 15.02.2022- **Proiectare si executie „Alimentare cu energie electrica Sala Polivalenta 5000 de locuri”** , va transmitem atat solicitarile de clarificari formulate de catre un operator economic cat si raspunsurile la aceste solicitari:

Nr crt	Continut solicitare de clarificari	Raspuns la solicitarea de clarificari
1	Pentru Echipamentele ofertate, ce se vor pune in manopera, se vor respecta specificatiile tehnice DELGAZ GRID SA in vigoare, si anume Specificatiile tehnice nr .ST16, ST168, ST 370, ST146, ST034, ST059, etc.?	Toate echipamentele ofertate ce se vor pune in opera vor respecta integral specificatiile tehnice DELGAZ GRID SA in vigoare.
2	Conform ATR regasim lucrari in intalnia de utilizare pana la montare trafo. Achizitia presupune si partea de joasa tensiune a instalatiei (montare cutie de distributie de JT, tablou de organizare de santier trifazic etc.) sau doar lucrarile de racord al postului trafo?	Se vor oferta toate operatiile conform ATR anexat, pe partea de joasa tensiune se va oferta coloana TRAF0 si cutia de distributie CD2+4.
3	In ATR si Caietul de sarcini se mentioneaza coborarea in LES 20kV a racordului. Ce distanta aproximativa de LES MT si ce tip de cablu se solicita?	Lungimea LES 20KW de la stalpul numarul 2 pana la postul de transformare este de 420m. Se va oferta cablul de medie tensiune NA2XS(FL)2Y, 3X(1x150)mmp.

Compartiment achizitii publice

Gheorghe Burcă